

Kod	Text	Mängd
<p>U</p> <p>UCA</p> <p>UCA.831</p>	<p>APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING</p> <p>STYRFUNKTIONSENHETER MED SAMMANSATT FUNKTION</p> <p>Zonregulatorer</p> <p>BCXb (kylbaffelregulator)</p> <p><i>Styrning av VAV-bafflar anges under denna kod.</i> <i>Styrning av CAV-bafflar föreskrivs med produkt DCV-B under kod QJF (VARIABLEFLÖDESDON).</i></p> <p>Ange:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om baffel har inbyggd spjällmotor för VAV-funktion. • Om baffel har fabriksmonterade ventilställdon. • Om flödesmätning skall ske via mätfläns i kanal. • Om flöde skall fås via återkoppling från inbyggd spjällmotor med flödesmätning. • Om Lindinvents reglerutrustning och givare skall monteras i fabrik av baffelleverantören. <p>Klimatbaffelregulator med inbyggd flödesgivare för reglering av temperatur och/eller luftkvalité via klimatbafflar med inbyggd spjällmotor för VAV-funktion.</p> <p>Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikationsslinga.</p> <p>Fabrikat: Lindinvent Typ: BCXb</p> <p><i>Anslutningar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 st matning 24 VAC + CAN (digital kommunikationsslinga) • 1 st 0 - 10 VDC analog ut för spjällmotor • 1 st 0 -10 VDC analog in för återkoppling • 1 st kontakt för belysningsstyrning • 1 st digital in avsedd för koldioxidgivare • 1 st digital in avsedd för närvarogivare • 1 st för multisensor (temp, CO₂, IR) • 2 st generell 0 - 10 VDC analog ut • 2 st generell 0 -10 VDC analog in • 1 st generell digital in • 2 st TRIAC (24 VAC ON/OFF för ventilställdon) <p>Tillbehör (<i>ange</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Givarmodul GTO-B (temperatur och närvaro). • Givarmodul GX-B (temperatur, närvaro, koldioxid, fukt). • Digital användarpanel med börvärdesomställare, DRP. • Mätfläns för flödesmätning, SMED. • Ställdon till klimatbaffel och radiatorer. 	<p>x st</p>