

SHG – Säkerhetsgaller till TTC

SHG Version C03 och D03

Introduktion SHG

Säkerhetsgaller SHG används tillsammans med det aktiva tilluftsdonet TTC för SHG. Tilluftsdonet med säkerhetsgaller finns att beställa till lokaler där man av säkerhetsskäl behöver skydda tilluftsdonet mot åverkan eller där man av annat skäl vill skydda donet.

SHG-400 är anpassat för installation med det större taktilluftsdonet TTC-400 medan SHG-250 är avsett för det mindre donet TTC-250.

Beställningsinformation

Säkerhetsgaller SHG beställs via beställningen av det aktiva taktilluftsdonet TTC för SHG.

TTC med säkerhetsgaller, Lindinvent AB,
typ TTC-XXX SHG

Storlek: XXX = 250, 400
Exempel: TTC-250 SHG

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimensioner (mm)

Diameter: 670/500 (SHG-400/SHG-250)
Höjd: 65/50 (SHG-400/SHG-250)

Vikt

4,25/2,30 kg (SHG-400/SHG-250)

Material

Pulverlackerad galvaniserad stålplåt

Kulör

RAL 9003 i standardutförande

Kretskort


Ett kretskort för anslutning och inkoppling av temperaturgivare, IR kommunikation och närvarogivare till taktilluftsdonet TTC.

Max effekt


4 VA (Tilluftsdonet TTC vid aktiv reglering)

CE-märkning

Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet



Säkerhetsgaller SHG Version D03 - vy från golv mot innertak.



Säkerhetsgaller SHG Version D03 - vy från infästningssidan där ett kretskort för anslutning av rumstemperaturgivaren, närvarogivaren och IR finns tillgängliga för anslutning till det aktiva donet.

SHG – Säkerhetsgaller till TTC

SHG Version C03 och D03

Kompletterande produktdokumentation SHG

Tabell 1: Kompletterande dokument till SHG som kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument	Finns	Finns ej	Kommentar
Installationsanvisning	●		Se SHG_TTC_INST10 med illustrationer som gäller för SHG C03 och D03
Driftsättningsanvisning		●	Ej relevant
Underhållsinstruktion		●	Betraktas som underhållsfri
Yttre förbindningsschema		●	Se installationsanvisningen (färdigkontakterat kablage)
Miljövarudeklaration	●		Bedömd av Byggvarubedömningen
Brukarinformation		●	Ej relevant
Modbuslista		●	Ej relevant; Se TTC för donet
AMA-text		●	Hänvisning till donet TTC