

SPM – Cirkulärt spjäll utan mätdon

Underhåll

SPM betraktas som underhållsfritt. Detta dokument vägleder vid grundläggande funktionskontroll och felsökning.

Funktionskontroll

Funktionskontroll rekommenderas i samband med OVK. Kontrollera via ansluten regulator att kanaltrycket alternativt till- eller frånluftsflödet kan regleras enligt injusteringsprotokoll.

Vid fel

Kontakta service; felrapport kan lämnas av behörig driftstekniker via Lindinvent's hemsida: www.lindinvent.se



SPM - Cirkulärt spjäll utan mätton.